Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1466

SERVIZIO LABORATORIO

U.O. Empoli - Via della Maratona, 1

Rapporto di prova n. 16227/16-1 **del 07/10/2016**

Cliente:
Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa

Matrice	**Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea**
Prelevato da	**Laboratorio - Ridi Nicoletta**
	Prelievo effettuato secondo la procedura PI 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data	**04/10/2016**
Comune	**Ponsacco**
Punto di prelievo	**Acqua Buona - Punto d'uso**
Dettaglio punto	**Codice: 3851 - Scuola Primaria Le Melorie - Via Gabbiano - Le Melorie**
Note	

Accettato il	**04/10/2016**
Data inizio prova	**04/10/2016**
Data fine prova	**07/10/2016**

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza estesa	Limiti
Temperatura di trasporto	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	8.6 (*)		
Conta di microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	Numero/100mL	0		0

(*) Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.
Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA
Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2
I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.
Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.
Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita è inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).
Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Paoletti

Capitale Sociale € 9.953.116,00 / C.C.I.A.A. Reg.Imprese Firenze n. 05175700482 / Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1466

SERVIZIO LABORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1

Rapporto di prova n. 16228/16-1 del 07/10/2016

Cliente:
Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa

Matrice	**Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea**
Prelevato da	**Laboratorio - Ridi Nicoletta**
	Prelievo effettuato secondo la procedura PI 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data	**04/10/2016**
Comune	**Ponsacco**
Punto di prelievo	**Acqua Buona - Punto d'uso**
Dettaglio punto	**Codice: 3852 - Scuola dell'Infanzia Le Melorie - Via Gabbiano - Le Melorie**
Note	

Accettato il	**04/10/2016**
Data inizio prova	**04/10/2016**
Data fine prova	**07/10/2016**

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza estesa	Limiti
Temperatura di trasporto	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	8.6 (*)		
Conta di microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	Numero/100mL	0		0

(*) Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.
Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA
Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2
I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.
Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.
Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita è inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).
Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Paoletti

Capitale Sociale € 9.953.116,00 / C.C.I.A.A. Reg.Imprese Firenze n. 05175700482 / Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1466

SERVIZIO LABORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1

Rapporto di prova n. 16229/16-1 **del 07/10/2016**

Cliente:
Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa

Matrice	**Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea**
Prelevato da	**Laboratorio - Ridi Nicoletta**
	Prelievo effettuato secondo la procedura PI 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data	**04/10/2016**
Comune	**Ponsacco**
Punto di prelievo	**Acqua Buona - Punto d'uso**
Dettaglio punto	**Codice: 3855 - Scuola dell'Infanzia Machiavelli - Via Machiavelli**
Note	

Accettato il	**04/10/2016**
Data inizio prova	**04/10/2016**
Data fine prova	**07/10/2016**

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza estesa	Limiti
Temperatura di trasporto	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	8.6 (*)		
Conta di microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	Numero/100mL	0		0

(*) Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.
Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA
Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2
I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.
Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.
Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita è inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).
Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Paoletti

Capitale Sociale € 9.953.116,00 / C.C.I.A.A. Reg.Imprese Firenze n. 05175700482 / Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1466

SERVIZIO LABORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1

Rapporto di prova n. 16230/16-1 **del 07/10/2016**

Cliente:
Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa

Matrice **Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea**
Prelevato da **Laboratorio - Ridi Nicoletta**
Prelievo effettuato secondo la procedura PI 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data **04/10/2016**
Comune **Ponsacco**
Punto di prelievo **Acqua Buona - Punto d'uso**
Dettaglio punto **Codice: 3726 - Scuola Primaria Giusti - Via Giusti, 1**
Note

Accettato il **04/10/2016**
Data inizio prova **04/10/2016**
Data fine prova **07/10/2016**

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza estesa	Limiti
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Temperatura di trasporto	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	8.6 (*)		
Conta di microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	Numero/100mL	0		0

(*) Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.
Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA
Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2
I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.
Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.
Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita è inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).
Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Paoletti

Mod. 11.5.1 Rev. 4 del 26.02.2016

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1466

SERVIZIO LABORATORIO

U.O. Empoli - Via della Maratona, 1

Rapporto di prova n. 16231/16-1 **del 07/10/2016**

Cliente:
Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa

Matrice	**Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea**
Prelevato da	**Laboratorio - Ridi Nicoletta**
	Prelievo effettuato secondo la procedura PI 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data	**04/10/2016**
Comune	**Ponsacco**
Punto di prelievo	**Acqua Buona - Punto d'uso**
Dettaglio punto	**Codice: 3728 - Scuola Primaria Fucini - Traversa Via Fucini, 23**
Note	

Accettato il	**04/10/2016**
Data inizio prova	**04/10/2016**
Data fine prova	**07/10/2016**

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza estesa	Limiti
Temperatura di trasporto	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	8.6 (*)		
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	Numero/100mL	0		0

(*) Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.
Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA
Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2
I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.
Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.
Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita è inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).
Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Paoletti

Capitale Sociale € 9.953.116,00 / C.C.I.A.A. Reg.Imprese Firenze n. 05175700482 / Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1466

SERVIZIO LABORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1

Rapporto di prova n. 16232/16-1 del 07/10/2016

Cliente:
Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa

Matrice	**Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea**
Prelevato da	**Laboratorio - Ridi Nicoletta**
	Prelievo effettuato secondo la procedura PI 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data	**04/10/2016**
Comune	**Ponsacco**
Punto di prelievo	**Acqua Buona - Punto d'uso**
Dettaglio punto	**Codice: 3723 - Scuola dell'Infanzia Borghi - Via Carducci**
Note	

Accettato il	**04/10/2016**
Data inizio prova	**04/10/2016**
Data fine prova	**07/10/2016**

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza estesa	Limiti
Temperatura di trasporto	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	8.6 (*)		
Conta di microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	108	87 - 129	
Conta di microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	32	21 - 43	
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	1	0 - 6	0
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	Numero/100mL	0		0

(*) Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.
Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA
Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2
I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.
Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.
Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita è inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).
Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Paoletti
Paola Paoletti

Capitale Sociale € 9.953.116,00 / C.C.I.A.A. Reg.Imprese Firenze n. 05175700482 / Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1466

SERVIZIO LABORATORIO

U.O. Empoli - Via della Maratona, 1

Rapporto di prova n. 16234/16-1 **del 07/10/2016**

Cliente:
Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa

Matrice	**Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea**
Prelevato da	**Laboratorio - Ridi Nicoletta**
	Prelievo effettuato secondo la procedura PI 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data	**04/10/2016**
Comune	**Ponsacco**
Punto di prelievo	**Acqua Buona - Punto d'uso**
Dettaglio punto	**Codice: 3849 - Scuola Secondaria I grado Marchese Niccolini - Via Melegnano, 107**
Note	

Accettato il	**04/10/2016**
Data inizio prova	**04/10/2016**
Data fine prova	**07/10/2016**

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza estesa	Limiti
Temperatura di trasporto	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	8.6 (*)		
Conta di microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	Numero/100mL	0		0

(*) Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.
Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA
Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2
I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.
Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.
Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita è inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).
Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Paoletti

Capitale Sociale € 9.953.116,00 / C.C.I.A.A. Reg.Imprese Firenze n. 05175700482 / Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1466

SERVIZIO LABORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1

Rapporto di prova n. 16237/16-1 **del 07/10/2016**

Cliente:
Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa

Matrice	**Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea**
Prelevato da	**Laboratorio - Ridi Nicoletta**
	Prelievo effettuato secondo la procedura PI 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data	**04/10/2016**
Comune	**Ponsacco**
Punto di prelievo	**Acqua Buona - Punto d'uso**
Dettaglio punto	**Codice: 3854 - Scuola dell'Infanzia Val di Cava - Via 2 Giugno - Val di Cava**
Note	

Accettato il	**04/10/2016**
Data inizio prova	**04/10/2016**
Data fine prova	**07/10/2016**

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza estesa	Limiti
Temperatura di trasporto	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	8.6 (*)		
Conta di microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	n.r.		
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	Numero/100mL	0		0

(*) Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.
Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA
Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2
I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.
Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.
Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita è inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).
Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Paoletti

Mod. 11.5.1 Rev. 4 del 26.02.2016

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1466

SERVIZIO LABORATORIO

U.O. Empoli - Via della Maratona, 1

Rapporto di prova n. 16238/16-1 **del 07/10/2016**

Matrice	**Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea**
Prelevato da	**Laboratorio - Ridi Nicoletta**
	Prelievo effettuato secondo la procedura PI 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data	**04/10/2016**
Comune	**Ponsacco**
Punto di prelievo	**Acqua Buona - Punto d'uso**
Dettaglio punto	**Codice: 3858 - Scuola dell'Infanzia Camugliano - Via Valdera Capannolese, 54**
Note	

Cliente:
Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa

Accettato il	**04/10/2016**
Data inizio prova	**04/10/2016**
Data fine prova	**07/10/2016**

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza estesa	Limiti
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	29	19 - 44	0
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Temperatura di trasporto	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	8.6 (*)		
Conta di microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	22	13 - 31	
Conta di microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	10	5 - 19	
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	Numero/100mL	0		0

(*) Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.
Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA
Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2
I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.
Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.
Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita è inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).
Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Paoletti

Capitale Sociale € 9.953.116,00 / C.C.I.A.A. Reg.Imprese Firenze n. 05175700482 / Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482