



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici
Ufficio Tecnico del Genio Civile
di Area Vasta Livorno-Lucca-Pisa
Sede di Pisa

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Oggetto: Controllo ai sensi D.P.G.R. 53/R/2011 delle indagini geologiche a controllo obbligatorio di supporto a

Deposito n. 12 del 22/01/2014 - Variante al Regolamento Urbanistico n° 11 per l'attuazione del Comparto PA15"

Deposito n. 13 del 22/01/2014 - Piano attuativo Comparto PA15
Comunicazione esito del controllo

Al Comune di Ponsacco
3 Settore
cortese attenzione arch. Ulivi
56038 - Ponsacco (PI)

Si comunica che, facendo seguito alle nostre note n. 19251 del 23/01/2014 e n.19252 del 23/01/2014 i depositi in oggetto sono stati posti a controllo da parte di questo Ufficio.

Vista la relazione di istruttoria effettuata dall'Ufficio in data 18/03/2014 sulle indagini redatte a supporto degli atti in oggetto, si comunica l'esito sostanzialmente positivo del controllo subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- si ritiene più coerente con i criteri di cui al D.P.G.R. 53/R/2011 l'indicazione della classe di pericolosità geologica media G2 anzichè bassa G1;
- vengano adottati accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste al fine di perseguire un maggior livello di sicurezza idraulica ed anche per la messa in sicurezza rispetto all'evento di allagamento manifestatosi nel gennaio scorso (punto 3.2.2.3. del D.P.G.R. 53/R/2011);
- le suddette indicazioni e soluzioni progettuali finalizzate alla messa in sicurezza idraulica vengano recepite nell'ambito degli elaborati progettuali.

Questo Ufficio rimane in attesa della dichiarazione del Responsabile del Procedimento in merito alle determinazioni assunte da codesto Comune rispetto a quanto indicato nella presente nota.

Cordiali saluti

La Responsabile di PO
dott. Graziella Ceravolo

Il Dirigente dell'Ufficio
Marco Trambusti

MC
MC